

MECSEK ENERGY KFT

7632 Pécs, Megyeri u. 61. Tel: 72/600-524; 06-20/280-9575, E-mail: info@mecsekenergy.hu

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A termék megnevezése:

BOSNYÁK SZÉN

A termék típusa	eredmények nedves állapotra vonatkoztatva							
	összes nedvesség	hamu tartalom	illó tartalom	kén tartalom	karbon tartalom	hidrogén tartalom	égéshő	fűtőérték
	m/m%	m/m%	m/m%	m/m%	m/m%	m/m%	kJ/kg	kJ/kg
Bánovityi dió 30/50mm	16,8	13,4	33,0	1,65	53,6	4,13	21 675	20 361

A termék típusa	eredmények száraz állapotra vonatkoztatva							
		hamu tartalom	illó tartalom	kén tartalom	karbon tartalom	hidrogén tartalom	égéshő	fűtőérték
		m/m%	m/m%	m/m%	m/m%	m/m%	kJ/kg	kJ/kg
Bánovityi dió 30/50mm		16,1	39,7	1,78	64,45	4,97	26 061	24 976

A termék eredete: Bosznia-Hercegovina

A termék forgalmazója: Mecsek Energy Kft.

Felhasználási javaslat: Fűtés (kazánba)

Vizsgálatot végző: ISD DUNAFERR ZRT: /Dunaujváros/

Alkalmazott előkészítési eljárás: MSZ-24000-4/5.pont: 1989: Szenek laboratóriumi vizsgálata.
Mintavétel és a minta feldolgozása a laboratóriumi vizsgálatokhoz

A termék- vizsgálatokkal igazolt módon- megfelelt az alábbi szabványban foglaltaknak:

MSZ 24000-23:1977: Szenek laboratóriumi vizsgálata. A nedvességtartalmának meghatározása.

MSZ ISO 1171:1993 Szilárd ásványi tüzelőanyagok. A hamu meghatározása.

MSZ ISO 562:2001: Hard coal and coke. Determination of volatile matter

MSZ 24000-12/5.2.pont: 1989: Szenek laboratóriumi vizsgálata. A kéntartalmak meghatározása.

Jodometriás, titrálós módszer.

MSZ 24000-11/2.pont 1989: Szenek laboratóriumi vizsgálata. Aszéntartalmak és a hidrogéntartalom meghatározása.

AVKL-01-SKO-01-19: Égéshő meghatározása és a fűtőérték kiszámítása.

Érvenységi idő: A nyilatkozat módosításig vagy visszavonásig érvényes.

Pécs, 2013.09.10.

Mecsek Energy Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 61.
Adószám: 11738383-2-02
Bsz.: 71800178-11147664